



LEGENDA:

P.C.	NAZOV
1	PLYNOVÝ KOTOL
2	PLYNOVÝ PRETLAKOVÝ HORÁK
3	HORÁKOVÁ ZABEZPEČOVACIA RADA
4	PLYNOVÝ GUĽOVÝ KOHÚT
5	PLYNOVÝ GUĽOVÝ KOHÚT NA ODBER VZORKY
6	TLAKOMER 0-6 kPa, TLAKOMEROVÝ KOHÚT
7	TEPLOMER 0-400 ST.C
8	MANOVAKUOMETER -50+200Pa
9	ROZVODNÉ POTRUBIE PLYNU
10	ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE

SO 02 PLYNOFIKÁCIA

REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	THERM GAS HVIEZDOSLAVOVA 363/38 058 01 P O P R A D ICO: 306 44 259 TEL.CIS: 052/7734285	
	ING. P. BENDIK	ING. P. BENDIK			
INVESTOR	ZAKLADNA SKOLA HUNCOVCE, okr. KEZMAROK				
MIESTO STAVBY	ŠKOLSKÁ č. 212/19, HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK			DATUM	DECEMBER 2019
STAVBA	REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE ZŠ HUNCOVCE			ZMENA	
				STUPEN	REALIZAČNÝ PS
				ZAK. CISLO	1275/2819
OBJEKT	SO 02 PLYNOFIKÁCIA			ARCH. CISLO	
				FORMAT	2A4
OBSAH VYKRESU	AXONOMETRIA ROZVODU PLYNU V KOTOLNI			MIERKA	VYKRES CISLO
				-	02