



LEGENDA:

1	PLYNOVÝ STACIONÁRNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VISSMANN VITOCROSSAL 200, TYP CH2C, Q = 34,0 - 170,8 kW S MODULOVANÝM SÁLAVÝM HORÁKOM MATRX	2ks
2	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE KONDENZÁTU	2ks
3	UZATVÁRACIA KLAPKA SO SERVOPOHONOM - PLYNOVÝ KOTOL, DN 65, DODÁVKA KOTOL	2ks
4	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO KONTRAFLEX 80, V = 80 l, konštr. tlak 6,0 bar, po = 2,5 bar, FLEXCONTROL	2ks
5	PLINEAUT. ZARIADENIE NA UDRŽIAVANIE STATICKÉHO TLAKU A AUTOMATICKÉ DOPLŇOVANIE VODY FLAMCOMAT G200/M02	1ks
6	ZÁSOBNÁ NÁDŮŽ UPRÁVENEJ VODY, V = 200 l - SÚČASŤ DODÁVKY FLAMCOMAT	1ks
7	MECH. FILTRÁČIA, ZMAKČENIE, DÁVKOVANIE, BOČNÁ FILTRÁČIA WALEON WAP-SP-CHS/ WSA-024_0026CN-VE2/WDS-PA00610P-PP, DN 20, Qp = 0,5 m3/hod	1ks
8	POTRUBNÝ ODDEČOVAČ, DOD ZTI	1ks
9	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO AIRFIX, DOD. ZTI	1ks
10	ROZDECOVAČ UK DCEČ DN 150, IZOLOVANÝ	1ks
11	ZBERAČ UK DN 150, IZOLOVANÝ	1ks
12	AKUMULAČNÝ BIVALENTNÝ ZÁSOBNÍK TPV VISSMANN VITOCCEL 100-B, TYP CVB 500, V = 500 l, TEPELNÁ IZOLÁCIA	1ks
13	VETVA E1 - UK ŠKOLA JUH	1ks
14	VETVA E2 - UK OHREV VZT KOTOLŇA	1ks
15	VETVA E3 - UK TELOCVĚŇA	1ks
16	VETVA E4 - UK OHREV TPV	1ks
17	VETVA E5 - UK ŠOLA SEVER	1ks
18	TROJKESTNÝ ZMESÁVACI VENTIL DN 32 SO SERVOPOHONOM, kvs = 12,0 m3/hod	1ks
19	TROJKESTNÝ ZMESÁVACI VENTIL DN 65 SO SERVOPOHONOM, kvs = 50,0 m3/hod	1ks
20	TROJKESTNÝ ZMESÁVACI VENTIL DN 32 SO SERVOPOHONOM, kvs = 12,0 m3/hod	1ks
21	KOMBINOVANÉ ZARIADENIE PRE OKALENIE A PLÁVKOVÉ ODVZDUŠNENIE S ODPLYNENÍM FLAMCOVENT CLEAN SMART 40, DN 40	2ks
22	KOMBINOVANÉ ZARIADENIE PRE OKALENIE A PLÁVKOVÉ ODVZDUŠNENIE S ODPLYNENÍM FLAMCOVENT CLEAN SMART 80, DN 80	1ks
23	EXISTUJÚCA TEPLOVODÚŠNÁ VYKUROVACIA NÁSTENNÁ JEDNOTKA, TYP ZHA	1ks

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VED.PROJEKTANT
ING. POTOMA	ING. POTOMA		ING. BENDÍK
INVESTOR ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK			
STAVBA REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE ZŠ HUNCOVCE			
UL. ŠKOLSKÁ 212/19, HUNCOVCE, okr. KEŽMAROK			
OBJEKT SO 03 ELEKTROINŠTALÁCIA, MaR, UZEMNENIE			
OBSAH VYKRESU SCHÉMA KOTOLNE			
SPEC.		TK	
POČET A4		3	
STUPEN		REALITAČNÝ PROJEKT	
DATUM		12/2019	
ZAK.ČÍSLO		1275/2019	
ARCHIVNÉ ČÍSLO		CIS.VYKR.	
		2	